



# 检验报告

No: 2024-01SZ050003-8

产品名称: 重庆珈力水务有限公司八颗水厂管网水

委托单位: 重庆市长寿区城市管理局

检验类别: 委托检验

报告日期: 2024年05月22日

众信检测认证(重庆)有限公司



# 注 意 事 项



1、本报告无“检测专用章”或检验单位公章无效；复制报告未重新加盖“检测专用章”或检验单位公章无效。

2、报告无编制人、审核人、签发人签字的无效。

3、本报告经涂改无效，未加盖“检测专用章”骑缝无效。

4、报告中“/”表示“无”或不需要填写。

5、对监督抽查检验结果若有异议，应于接到报告之日起，食品或农产品检验在5个工作日内，工业产品及其它检验在15日内，向下达任务的机关提出书面复检申请，逾期没有提出的，视为无异议。

6、对委托检验报告若有异议，应于接到报告之日起，5个工作日内向检验单位提出，逾期没有提出书面异议的，视为无异议。

7、样品由委托方提供的，委托方应对样品及相关信息的真实性负责，检验单位仅对来样的检验结果负责。

8、未经本公司同意，检验报告不得用作商业广告宣传。

9、检验项目中标注“\*”号者，为分包检验项目。

10、检验剩余样品和备查样品的保存期限以合同约定时间为准，未约定时以30日为限（报告通知领取之日计算，但保质期低于30日时，以保质期为限），逾期本公司有权对样品进行处理。

业务受理：17320454952（胡经理） 17772323844（周经理）

收发前台：（023）67065160 投诉电话：15025644952

**重庆市市场监督管理局举报电话：12315**

众信检测认证（重庆）有限公司  
检验报告

报告编号：2024-01SZ050003-8

|      |  |       |                       |
|------|--|-------|-----------------------|
| 产品名称 | 重庆珈力水务有限公司八颗水厂<br>管网水                                | 样品等级  | /                     |
|      |  | 消毒剂类型 | 二氧化氯                  |
| 委托单位 | 重庆市长寿区城市管理局  | 地址    | 重庆市长寿区菩提街道办事处桃源西路10号  |
| 联系方式 | 18983895728  | 样品类型  | 生活饮用水                 |
| 受检单位 | 重庆珈力水务有限公司-八颗水厂                                      | 生产单位  | /                     |
| 检验地点 | 采样现场<br>重庆市江北区铁山坪街道海尔路<br>825号2幢11楼                  | 检验时间  | 2024-05-06~2024-05-22 |
| 采样地点 | 重庆市长寿区八颗街道陶颜路<br>155号                                | 采样日期  | 2024年05月06日           |
| 样品数量 | 1L 聚乙烯瓶×1瓶、0.5L 玻璃瓶<br>×1瓶、0.5L 无菌玻璃瓶×1瓶             | 到样日期  | 2024年05月06日           |
| 样品状态 | 无色透明液体，外观无异常   | 采样人   | 范春、贺培明                |
| 检验依据 | GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》                              |       |                       |
| 检验结论 | 该样品经检验，所检项目符合 GB 5749-2022 标准要求。<br>签发日期：2024年05月22日 |       |                       |
| 备注   | 天气情况：晴。  |       |                       |

签发人：唐开波

审核人：范春

编制人：李明涛



# 检验报告附表

报告编号: 2024-01SZ050003-8

| 序号            | 检测项目                              | 技术指标           | 检测结果   | 单项判定 | 检测方法                    |
|---------------|-----------------------------------|----------------|--------|------|-------------------------|
| 一、微生物指标       |                                   |                |        |      |                         |
| 1             | 总大肠菌群 (MPN/100mL)                 | 不应检出           | 未检出    | 合格   | GB/T 5750.12-2023 (5.1) |
| 2             | 菌落总数 (CFU/mL)                     | ≤100           | 2      | 合格   | GB/T 5750.12-2023 (4.1) |
| 二、感官性状和一般化学指标 |                                   |                |        |      |                         |
| 3             | 色度 (度)                            | ≤15            | <5     | 合格   | GB/T 5750.4-2023 (4.1)  |
| 4             | 浑浊度 (NTU)                         | ≤1             | <0.5   | 合格   | GB/T 5750.4-2023 (5.1)  |
| 5             | 臭和味                               | 无异臭、异味         | 无异臭、异味 | 合格   | GB/T 5750.4-2023 (6.1)  |
| 6             | 高锰酸盐指数 (以O <sub>2</sub> 计) (mg/L) | ≤3             | 2.00   | 合格   | GB/T 5750.7-2023 (4.1)  |
| 三、消毒剂指标       |                                   |                |        |      |                         |
| 7             | 二氧化氯 (mg/L)                       | 不小于0.02且不大于0.8 | 0.30   | 合格   | GB/T 5750.11-2023 (8.4) |
| ——以下空白——      |                                   |                |        |      |                         |